

Varmetabsramme for kviste

jf. Bygningsreglementet 2018, §271-§273

Dimensionerende varmetab						
Krav til u-værdier	Areal m ²	U-værdi W/m ² K	Længde m	Linjetab W/mK	Diff. Temp K	Varmetab W
Flunker	3,2	0,15			32	15,3
Tag	5,2	0,12			32	19,9
Vindue	2,6	1,20			32	99,8
Samling mellem flunk og vindue			6,6	0,03	32	6,3
Dimensionerende varmetab						141,4

Reelt varmetab						
Reelt varmetab	Areal m ²	U-værdi W/m ² K	Længde m	Linjetab W/mK	Diff. Temp K	Varmetab W
Flunker	3,2	0,27			32	27,6
Tag	5,2	0,19			32	31,5
Vindue	2,6	0,90			32	74,9
Samling mellem flunk og vindue			6,6	0,03	32,0	6,3
Varmetab i alt						140,4

I alt (overholder varmetabsrammen)	+ 1,1
---	--------------